



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale — Div. 3^a

VIA NOMENTANA 2 – 00161 ROMA

TEL. 06.4412.4101, 2367

www.cslp.it

Spett.le **ABICERT**
Ortona (CH)
info@abicert.it

scarico Prot. 7140

Oggetto: DM 17.1.2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018). quesito su impiego di aggregato riciclato misto 0-6,3 mm per confezionamento calcestruzzo per prefabbricati.

Con riferimento al quesito posto da codesto Organismo con nota email del 16.7.2021, recepita dal Servizio con prot.7140, si espongono nel seguito alcune osservazioni, al fine di un corretto inquadramento della materia.

Il punto 11.2.9.2 delle vigenti NTC 2018 consente l'impiego di aggregati provenienti da processi di riciclo, purché conformi alle norme europee armonizzate di riferimento e nel rispetto delle indicazioni richiamate nello stesso punto, tra cui i limiti di accettabilità delle caratteristiche tecniche contenute nelle UNI 8520-1 e -2.

Inoltre, sempre il punto 11.2.9.2 fornisce ulteriori indicazioni con riferimento ai soli “aggregati grossi”. Pertanto, non si rinvencono elementi normativi di tipo ostativo all'impiego di “aggregati fini” provenienti da riciclo (per la cui definizione si rimanda alle UNI EN 12620 e nella UNI 8520 sopra richiamate), purché nel rispetto delle norme e delle indicazioni fornite dal citato punto 11.2.9.2.

Il Dirigente 3^a Divisione STC
Ing. Marco PANECALDO